



KANGASALAN VESI

Tonttijohtojen liitostöiden työ- ja turvallisuusohje

Työkohteen osoite: _____

Liitostyön tilaaja: _____

Liitostyön suorittajat: _____

Pvm: _____

Liitostyön tilaaja / pääurakoitsija vastaa liitostyömaan työturvallisuudesta, kuten kaivannosta ja mahdollisista liikennejärjestelyistä.

Ennen liitostyön aloittamista varmista työkohteen työturvallisuus.

Mikäli kaivutyö on tehty puutteellisesti tai kaivanto ei ole turvallinen, liitostyötä ei suoriteta.

Vesihuoltolinjojen ympärystäyttö on liitostyön jälkeen tehtävä kivettömällä tiivistyvällä kivennäis-maalajilla tai 0..16 mm kallio- / soramurskeella.

Tarkista seuraavat ennen liitostyön suorittamista.	Kunnossa	Ei ole	Ei tarvita
Kaivanto on suojattu ajoneuvoliikenteeltä.			
Kaivanto on varustettu putoamisestein / aidattu.			
Kaivanto on toteutettu luiskaamalla / porrastaen / tuettu riittävästi.			
Kaivumaita ei ole läjitetty kaivannon reunalle.			
Kaivanto on kuiva.			
Kaivantoon on kunnollinen kulkutie / tikkaat.			
Kaivanto on riittävän suuri liitostyön suorittamiseen.			
Vesijohtoa on riittävästi näkyvissä liitostyöhön, myös putken alta.			
Tarvittaessa työkohde on valaistu.			
Ympärystäyttöön varattu maa-aines on tarkoitukseen sopivaa.			
Liitostöiden jälkeen	Kunnossa	Ei ole	Tekijä
Kohteesta on tehty tarkepiirustukset			
Kohteesta on otettu valokuvat			
Kohde on tarkemitattu			

Liitostyön suorittaja

Liitostyön tilaaja / tilaaja edustaja