

Rakennusvalvonta seuraavissa kunnissa:

**KANGASALA LEMPÄÄLÄ NOKIA  
ORIVESI PIRKKALA TAMPERE  
VESILAHTI YLÖJÄRVI**

**IV - TYÖN  
TARKASTUSASIAKIRJA**

RAKENNUS- PAIKKA	Kiinteistötunnus	Lupatunnus
---------------------	------------------	------------

Osoite

RAKENNUTTAJA	Nimi	Puh.
--------------	------	------

IV - TYÖNJOHTAJA	Nimi	Puh.
------------------	------	------

<b>TEHTÄVÄ</b>	Vastuhenkilö <sup>1)</sup>	Päivämäärä	Allekirjoitus
----------------	----------------------------	------------	---------------

<sup>1)</sup> Kun vastuhenkilönä on iv- työjohtaja, riittää kirjaukseksi pelkkä päiväys ja allekirjoitus

Rakennuslupaan ja sen ehtoihin on tutustuttu

**Aloituskokous** on toimitettu

LVI-suunnitelmat ovat työmaalla ja niihin on tutustuttu

Kanaviston asennustarkastus on suoritettu

Tiiveyskoe suoritettu (mikäli käytetyt kanavaosat eivät ole tyyppihyväksytyjä). Pöytäkirja

Lämmön- / paloeristeet tarkastettu

Kanaviston puhdistettavuus / puhtaus on tarkastettu

Koneellisen ilmanvaihdon tulo-/poistoilmaventtiilit tarkastettu

Painovoimaisen ilmanvaihdon venttiilit tarkastettu

Ilmamäärien mittaus ja säätö suoritettu. Pöytäkirja

IV-järjestelmän ominaissähkönkulutus (SFP) on mitattu. Pöytäkirja

Rakennustuotteiden kelpoisuus on tarkastettu

IV-järjestelmän tiedot päivitetty energiaselvitykseen

Toimintakokeet on pidetty ja hyväksytyt

**LVI-loppukatselmus** on toimitettu

**IV-töyönjohtaja luovuttaa tämän tarkastusasiakirjan mahdollisine liitteineen loppukatselmuksessa rakennusvalvontaviranomaiselle ja kopion rakennuttajalle.**