

Rakennusvalvonta seuraavissa kunnissa:

**KANGASALA LEMPÄÄLÄ NOKIA
ORIVESI PIRKKALA TAMPERE
VESILAHTI YLÖJÄRVI**

**IV - TYÖN
TARKASTUSASIAKIRJA**

RAKENNUS- PAIKKA	Kiinteistötunnus	Lupatunnus	
	Osoite		
RAKENNUTTAJA	Nimi	Puh.	
IV - TYÖNJOHTAJA	Nimi	Puh.	
TEHTÄVÄ	Vastuuhenkilö ¹⁾	Päivämäärä	Allekirjoitus
	<small>1) Kun vastuuhenkilönä on iv- työjohtaja, riittää kirjaukseksi pelkkä päiväys ja allekirjoitus</small>		
Rakennuslupaan ja sen ehtoihin on tutustuttu			
Aloituskokous on toimitettu			
LVI-suunnitelmat ovat työmaalla ja niihin on tutustuttu			
Kanaviston asennustarkastus on suoritettu			
Tiiveyskoe suoritettu (mikäli käytetyt kanavaosat eivät ole tyyppihyväksytyjä). Pöytäkirja			
Lämmön- / paloeristeet tarkastettu			
Kanaviston puhdistettavuus / puhtaus on tarkastettu			
Koneellisen ilmanvaihdon tulo-/poistoilmaventtiilit tarkastettu			
Painovoimaisen ilmanvaihdon venttiilit tarkastettu			
Ilmamäärien mittaus ja säätö suoritettu. Pöytäkirja			
IV-järjestelmän ominaissähkönkulutus (SFP) on mitattu. Pöytäkirja			
Rakennustuotteiden kelpoisuus on tarkastettu			
IV-järjestelmän tiedot päivitetty energiaselvitykseen			
Toimintakokeet on pidetty ja hyväksytyt			
LVI-loppukatselmus voidaan toimittaa			

IV-töyöjohtaja luovuttaa tämän tarkastusasiakirjan mahdollisine liitteineen loppukatselmuksessa rakennusvalvontaviranomaiselle ja kopion rakennuttajalle.